

Паспорт качества № 04

ДОБАВКА СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ РБД-21

Дата выписки паспорта 14.12.2022

Дата изготовления 14.12.2022

Партия №126 052 981 297

Масса нетто: 100 тонн

Согласно СТО: 24958883-001-2020

Наименование показателя	Норма качества	Результат испытаний
1. Содержание целлюлозного волокна в гранулах, % по массе при использовании связующего масла индустриального	85-90	89,5
2. Влажность, % по массе не более	8	4,0
3. Средний диаметр гранул, мм	4-10	4,0
4. Средняя длина гранул, мм	3-15	10
5. Насыпная плотность гранул, г/дм ³ , не более	300-700	599
6. Содержание мелких частиц, % по массе, не более	10	1,9
7. Содержание связующего, % по массе	Св.10 до 20 включит.	19,0
7. Маркировка	СТБ 1769-2013 п.5.3	соответствует
8. Упаковка	СТБ 1769-2013 п.5.4	соответствует
9. Однородность	СТБ 1769-2013 п.9.13	соответствует
10. Стеkanie вяжущего, % по массе для асфальтобетонной смеси	Не более 0,15	0,09

Заклучение: Стабилизирующая добавка РБД-21 из представленной партии соответствует требованиям СТО 24958883-001-2020 «Стабилизирующая добавка РБД-21» для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Технические условия».

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Указанная в паспорте продукция соответствует требованиям СТО: 24958883-001-2020

Гарантийный срок хранения продукта – 12 месяцев со дня изготовления

ВНИМАНИЕ: Добавка относится к группе горючих материалов с высокой дымообразующей способностью.

Начальник лаборатории

Еремин С.О.



Инженер-лаборант

Евсеев С.И.

